

<b>CLIENT</b> Centre des Services Scolaires Marguerite-Bourgeois	<b>PROJET</b> No. Appel d'offres : 24-084
<b>ADRESSE</b> 1101 Chemin Rockland, Mont-Royal, QC H3P 2X8	École Beau-Séjour – Édifice Sud - 004-206787 - Remplacement des finis intérieurs, réfection du plancher de gymnase et mise aux normes des composantes électriques (phase 2)

Général : Tout addenda émis doit être considéré comme complémentaire et faisant partie intégrante des documents d'appel d'offres déjà émis. En cas de conflit, le présent addenda aura préséance sur les plans et devis.

**Plans d'architecture :**

1. Précision à apporter suite à une question d'un soumissionnaire.
  - 1.1. Pour la chape de béton autonivelante demandée en préparation de la surface de plancher avant l'installation du nouveau revêtement, l'entrepreneur doit prendre en compte un nivellement de 6mm à 25mm.

**Devis d'architecture :**

2. Modification à apporter à la section de **devis 09 67 23 – revêtement de sol époxydique** suite à une question d'un soumissionnaire.
  - 2.1. Retirer le paragraphe 2.4.

Fin du présent addenda.