

CLIENT Centre des Services Scolaires Marguerite-Bourgeois	PROJET No. Appel d'offres : 24-084
ADRESSE 1101 Chemin Rockland, Mont-Royal, QC H3P 2X8	École Beau-Séjour – Édifice Sud - 004-206787 - Remplacement des finis intérieurs, réfection du plancher de gymnase et mise aux normes des composantes électriques (phase 2)

Général : Tout addenda émis doit être considéré comme complémentaire et faisant partie intégrante des documents d'appel d'offres déjà émis. En cas de conflit, le présent addenda aura préséance sur les plans et devis.

1. Précision à la section de devis 09 65 16 – Revêtement de sol souple en feuilles

Le produit Recreation 30 de Gerflor inscrit au devis comme produit de référence est équivalent au produit Taralay Impression Acoustique de Gerflor. Lorsque le produit est posé dans un gymnase, il est appelé Recreation 30. Tout produit équivalent au Recreation 30 ou Taralay Impression Acoustique de Gerflor peuvent être soumis à une demande d'équivalence pour approbation de l'architecte.

Au paragraphe 2.1.2 du devis, le produit doit être conforme à la norme ASTM F2772 de classe 1...

Au paragraphe 2.1.6 du devis, la largeur de la feuille du produit de référence est de 2m.

Au paragraphe 2.1.7 du devis, l'épaisseur totale du produit de référence est de 3.35 mm.

Fin du présent addenda.