

ADDENDA

DATE D'ÉMISSION

27-01-2025

ADDENDA

N°01

OUVRAGE

APPEL D'OFFRES :

24-146

CHARGÉ DE PROJET

Simon D. Bergeron

MAÎTRE DE L'OUVRAGE

Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'île

Remplacement des portes intérieures et de la serrurerie

École primaire Jean-Nicolet

Le présent addenda fait partie intégrante des plans et devis et les complète. Cet addenda sera intégré aux plans « pour construction » qui seront émis après l'ouverture des soumissions.

Description

Voir descriptions techniques de l'addenda A-01 ci-joint.

Simon D. Bergeron

NOM DU SIGNATAIRE

SIGNATURE



Tout fournisseur peut porter plainte en vertu des articles suivants : Article 21.0.4 de la LCOP et article 40 de la Loi sur l'AMP.

Cet addenda peut faire l'objet d'une plainte au CSSPÎ à l'adresse mentionnée aux documents d'appels d'offres.

La date limite pour formuler une plainte concernant cet addenda est : 21 janvier 2025

École primaire Jean-Nicolet

11235 Avenue Salk,
Montréal-Nord, Qc

APPEL D'OFFRES 24-146

REPLACEMENT DES PORTES ET DE LA SERRURERIE - JEAN NICOLET

ADDENDA A-01 / ARCHITECTURE

27 janvier 2025



Le présent addenda fait partie intégrante des documents du contrat et devra être lu conjointement avec les documents de soumissions. Il a pour but de renseigner les soumissionnaires sur les additions et les modifications apportées aux documents.

AD-01.1 | Bordereau de prix ventilé

- Annulation des lignes 25 à 28 concernant les allocations et renumérotation des lignes suivantes en conséquence. Voir annexe 2.00 B - BORDEREAU DE PRIX VENTILÉS révisé ci-après.

AD-01.2 | Devis Section 08 71 10 Quincaillerie pour porte

- Partie 2 PRODUITS, 2.1, .6 Système de cléage, .3 : Remplacer la phrase « l'entrepreneur devra obligatoirement prévoir les services du serrurier autorisé par le CSSPI à travailler et reproduire ses systèmes de clés protégés. » par la phrase « l'entrepreneur devra fournir les nouveaux barilletts de portes au responsable du cléage du CSSPI qui fera l'encodage de ces derniers. Les barilletts seront ensuite installés par l'Entrepreneur. »

AD-01.3 | Dessins pages A-52.2, A-53.2, A-54.2, A-55.2, A-56.2, A-57.2 et A-58.2

- Aux pages A-52.2, A-53.2, A-54.2, A-55.2, A-56.2, A-57.2 et A-58.2 remplacer la série des notes de démolition 100 à 125 par la série des notes de construction 200 à 229 tel qu'elles apparaissent sur la page A-03.2.

AD-01.4 | Machinage des cadres

- **Question 1** : À toutes les portes ou vous changer la serrure, est ce qu'il y aura un machinage de cadre sur place à réaliser pour la nouvelle gâche?
- **Réponse 1** : Oui il y aura modification du cadre, donc pour tous les cadres conservés, prévoir une plaque d'acier soudée à la hauteur du pêne, modification du cadre pour fermer les trous existant et refaire le trou pour le nouveau pêne selon la nouvelle quincaillerie pour s'assurer que le tous fonctionne correctement.
- **Question 2** : À toutes les portes ou il y aura un nouveau verrou antipanique, est ce qu'il y aura un machinage de cadre existant pour les plaques des nouvelles tiges?
- **Réponse 2** : Oui il y a un machinage du cadre à effectuer, tel que spécifié aux plans note 119 aux endroits montrés aux plans.

AD-01.3 | Dessins pages A-52.2, A-53.2, A-54.2, A-55.2, A-56.2, A-57.2 et A-58.2

- Aux pages A-52.2, A-53.2, A-54.2, A-55.2, A-56.2, A-57.2 et A-58.2 remplacer la série des notes de démolition 100 à 125 par la série des notes de construction 200 à 229 tel qu'elles apparaissent sur la page A-03.2.

————— **Fin de l'addenda** —————

ANNEXE 2.00 B – BORDEREAU DE PRIX VENTILÉS

Titre du projet : **REEMPLACEMENT DES PORTES INTÉRIEURES ET DE LA SERRURERIE**

(INSCRIRE LE TITRE DU PROJET)

Nom de l'établissement : **ÉCOLE PRIMAIRE JEAN-NICOLET**

(INSCRIRE LE NOM DE L'ÉCOLE OU DU CENTRE)

Numéro d'appel d'offres : **24-146**

(INSCRIRE LE NUMÉRO D'APPEL D'OFFRES)

INSTRUCTIONS

Le soumissionnaire doit compléter et joindre à sa soumission ce bordereau de prix ventilés. **Le grand total, après la ventilation des coûts, doit être identique au montant total forfaitaire de l'ANNEXE 2.00 - BORDEREAU DE PRIX.**

Chaque montant apparaissant au présent formulaire comprend le coût de la main-d'œuvre et de l'équipement nécessaires à l'exécution du contrat mentionné ci-dessus, de même que les frais généraux, les frais de déplacement, les avantages sociaux, et les autres frais indirects inhérents au contrat et, lorsqu'ils s'appliquent, les frais et les droits de douanes, les permis, les licences et les assurances, que le travail soit exécuté par l'entrepreneur ou un sous-traitant.

DESCRIPTION	PRIX SOUMIS
1 Conditions générales	\$
2 Démolition	\$
3 Enlèvement d'amiante (si nécessaire au contrat)	\$
4 Tous les permis et licences requis (à l'exception du permis de contrat)	\$
5 Maçonnerie	\$
6 Ouvrages métalliques	\$
7 Charpente et menuiserie	\$
8 Finis des Planchers	\$
9 Thermique et humidité (isolant, étanchéité des joints et protection coupe-feu)	\$
10 Porte, cadre et vitrage - ACIER	\$
11 Porte, cadre et vitrage - BOIS	\$
12 Quincaillerie	\$
13 Système intérieur	\$
14 Plafond en tuiles acoustiques	\$
15 Revêtement de sol souple en carreaux	\$
16 Plinthes de vinyle	\$
17 Peinture	\$
18 Signalisation	\$
19 Mécanique - éléments chauffage, ventilation et conditionnement d'air (CVCA)	\$
20 Électricité - Service et distribution électrique	\$
21 Électricité - Éclairage d'urgence et indicateurs de sortie	\$

22	Électricité - sécurité & communication et système d'alarme incendie	\$
23	Électricité - Autres systèmes électriques	\$
24	Autres montants non spécifiés ailleurs	\$
25	Assurances et cautionnement	\$
26	Administration et profits	\$

GRAND TOTAL* (excluant les taxes)

_____ \$
 (*À reporter dans le *BORDEREAU DE PRIX*)

L'information contenue dans ce bordereau de prix ventilés, n'est transmise qu'à titre indicatif et n'a pas d'incidence sur le choix de l'adjudicataire.

*** Aucun N/A ne sera accepté, toutes les lignes doivent être complétées avec un montant.**