

C000453021-081 CFI IF 2023, Ortega, aménagement de locaux (pavillon Strathcona - anatomie et médecine dentaire)

Les dispositions apparaissant au présent addenda ont pour objet de préciser, clarifier ou modifier certaines informations contenues dans les documents d'appel d'offres relativement au projet susmentionné et font partie intégrante de ceux-ci.

AMENDEMENT(S)

- 1) Report de la date (et/ou heure) limite du dépôt des soumissions : nous souhaitons vous informer que la date limite de réception des soumissions pour le présent avis a été repoussée au 17 juillet 2025. Pour obtenir des informations précises sur l'heure limite et le lieu de dépôt des soumissions, veuillez vous référer au Système électronique d'appel d'offres (SEAO).

DOCUMENTATION(S)/INFORMATION(S) COMPLÉMENTAIRES(S)
QUESTION(S)/RÉPONSE(S)

Question					Réponse													
1.	Nous désirons vous faire parvenir cette demande d'équivalence pour les produits d'époxy de DiamondSTONE. Tableau équivalence : <table border="1" data-bbox="162 808 852 1031"> <thead> <tr> <th>Section</th> <th>Système</th> <th>Article</th> <th>Tel que devis</th> <th>Équivalence proposée</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">09 67 00</td> <td rowspan="2">Planchers de polymères</td> <td>.5 D)</td> <td>Sikafloor 261</td> <td>CarboSTONE 425</td> </tr> <tr> <td>.5 E)</td> <td>Sikafloor 261</td> <td>CarboSTONE 425</td> </tr> </tbody> </table>				Section	Système	Article	Tel que devis	Équivalence proposée	09 67 00	Planchers de polymères	.5 D)	Sikafloor 261	CarboSTONE 425	.5 E)	Sikafloor 261	CarboSTONE 425	Nous confirmons que l'enduit époxy CARBOSTONE 425 est un équivalent acceptable à ce qui est demandé pour le projet.
Section	Système	Article	Tel que devis	Équivalence proposée														
09 67 00	Planchers de polymères	.5 D)	Sikafloor 261	CarboSTONE 425														
		.5 E)	Sikafloor 261	CarboSTONE 425														