


CENTRE COMMUNAUTAIRE INTERGÉNÉRATIONNEL (CGI)

REFECTION DES PLANCHERS, DE LA PEINTURE, REMPLACEMENT DES
LUMINAIRES ET STORES DES SALLES DE BANQUETS
999 AVE. MCEACHRAN , OUTREMONT, QC. H2V 3E6

APPEL D'OFFRES: 2575-AOP-TRV10



LISTE DES PLANS	
E-001	ÉLECTRICITÉ DEVIS & LÉGENDE
E-200	ÉLECTRICITÉ - CONSTRUCTION ÉCLAIRAGE & SERVICES

dallaire



consultants

MÉCANIQUE - ÉLECTRIQUE

SALEM
ARCHITECTURE

Jad Salem, architecte jad@salem.archi
www.salemarchitecture.ca
5056 Chemin de la Côte-des-Neiges,
Montréal, Qc. Suite 202
t : (514) 836-1810

DESIGNER ou ACHITECTE

TABLEAU DES APPAREILS D'ÉCLAIRAGE								
TYPE	MANUFACTURIER	MODELE	LAMPE / LUMENS	TENSION (V)	PUISSANCE (W)	TEMPÉRATURE DE COULEUR (°K)	MONTAGE	COMMENTAIRES
A1	LUMENWERX	- OPTION 1 : PORRGSQ 2FTX2FT ULO DUO 90CRI 4500LM 120V DD1 1 GRD W + TWCW CONTROLLER //	4500	120				PRÉVOIR UN TRANSFORMATEUR STEP DOWN 347-120V ENTRE LE Panneau électrique ET LE CONTRÔLE MURAL POUR CHACUN DES CIRCUITS. PRÉVOIR L'AJOUT DE 4 FILS 0-10V ENTRE LE CONTRÔLE MURAL ET LES LUMINAIRES. COORDONNER AVEC LE FOURNISSEUR.
EX C	GOTHAM LIGHTING	IVO4 D 25LM 35K 80CRI 15D P AR LD	2500	120		3500		

NOTE(S)
SPÉCIFIQUE(S):


- 1
- REPLACER LES INTERRUPTEURS EXISTANTS
PAR DES GRADATEURS. VOIR LE TABLEAU
D'ÉCLAIRAGE POUR LE MODÈLE. COORDONNER
AVEC L'ARCHITECTE.
- 2
- NOUVEAUX LUMINAIRES FLUORESCENT
ENCASTRÉS À RACCORDER SUR LES CIRCUITS
D'ÉCLAIRAGE EXISTANTS.
- 3
- NOUVEAUX LUMINAIRES ENCASTRÉS INSTALLÉS
AUX MÊME EMPLACEMENT QUE CEUX
REPLACÉS. LA TENSION DES APPAREILS EST
À VALIDER SUR PLACE. RACCORDER SUR LES
CIRCUITS D'ÉCLAIRAGE EXISTANTS.
- 4
- COORDONNER L'EMPLACEMENT EXACT DES
PRISES DANS L'ENTREPLAFOND AVEC
L'INSTALLATION DES TOILES MOTORISÉS.
RACCORDER SUR LES CIRCUITS LIBRES DU
Panneau électrique PD-011 (60, 62, 64, 62),
AJUSTER LE NOMBRE DE CIRCUIT AU BESOIN.

MÉCANIQUE - ÉLECTRICITÉ

dallaire
consultants

450 671-3131
solutions@dallaireconsultants.com
450 671-3176
31, boul. Desaulniers
Saint-Lambert (Québec)
Canada J4P 1L7

PLAN CLÉ



NE PAS UTILISER POUR
CONSTRUCTION

0	2025-07-17	SOUMISSION	A.K.F.
No	DATE	ÉMIS POUR:	PAR

ARCHITECTE ET/OU DESIGNER

SALEM
ARCHITECTURE

Jad Salem, architecte jad@salem.archi
www.salemarchitecture.ca
5056 Chemin de la Côte-des-Neiges,
Montréal, Qc, Suite 202
t: (514) 836-1810

CLIENT

SCEAU

ABDEL KADER FAYE

5056764

2025-07-17

DAVY J. FOPA
ABDEL KADER FAYE, ing.
CONCEPTION

DAVY J. FOPA
DESSINÉ

ABDEL KADER FAYE, ing.
VÉRIFIÉ

PROJET

CENTRE COMMUNAUTAIRE
INTERGÉNÉRATIONNEL (CGI)
D'OUTREMONT, 999 AVE.
MCEANCHRAN , (QC), H2V 3E6

TITRE

ÉLECTRICITÉ - CONSTRUCTION
ÉCLAIRAGE ET SERVICES

DATE	JUILLET 2025	ÉCHELLE	1=100
PROJET	25-306	DESSIN No	E-200

